

Wymiana przekładników
prądowych do nowych
warunków przyłączeniowych

Wymiana przekładników
napięciowych do nowych
warunków przyłączeniowych

Wymiana transformatora
z 630 kVA na 800 kVA

Nowa rozdzielnica
z wyłącznikiem
1600 A. Pozostałe
urządzenia przeniesione
z istniejącej rozdzielnicy

Wymiana przekładnika
dla licznika i analizatora
z uwagi na większą moc
transformatora

