

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 2026/09/07/DBI z dnia: 02.10.2026r.

Dostawa złącz średniego napięcia ZKSN

Pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie 1

Czy stopień ochrony IP4x (IP54 opcja) z tabeli na str 2 dotyczy złącza czy także RSN ?

Odpowiedź 1

Opis IP4X (IP54 opcja) dotyczy się wszystkich złącza oraz RSN.

Pytanie 2

Na schemacie mamy napędy silnikowe a w opisie ręczne. Czy mają być w takim razie napędy ręczne czy silnikowe, bo w następnym akapicie jest mowa o szafce telemechaniki?

Odpowiedź 2

Wszystkie ZKSN mają być wyposażone w napędy ręczne.

Pytanie 3

Czy zamiast blokady kluczykowej rozłącznika/uziemnika dopuszczalna jest blokada kłódkowa?.

Odpowiedź 3

Tak.

Kierownik Działu
Inwestycji i Przyłączeń
Aleksander Szczygło