

PRZETARG

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nr 2026/09/07/DBI

Dostawa złącz średniego napięcia ZKSN

ZATWIERDZAM:

Kierownik Działu
Inwestycji i Przyłączeń
Aleksander Szczygło

Siechnice, dnia 02.10.2026 r.

1. ZAKRES OFERTY

ESV Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ciepłownicza 1A, 55-011 Siechnice, NIP: 898-00-25-644, Regon: 930267105, oznaczany dalej jako ESV S.A., zwana dalej „Zamawiającym” (Nabywca: Grupa VAT ESV NIP: 107-004-71-60) zaprasza do składania ofert w przetargu na:

1. Dostawa złącza średniego napięcia ZKSN typu LLLLLL wraz z rozdzielnicą nN, Gliwice
2. Dostawa złącza średniego napięcia ZKSN typu LLLL, Siechnice
3. Dostawa złącza średniego napięcia ZKSN typu LLL, Stanowice

Pozycja nr 1.

1.1. Złącze kablowe LLLLLL o numerze ESV-0665 Załącznik nr 1

Projektuje się budowę złącza kablowego w obudowie betonowej ZK-SN wykonany z wielkowymiarowych elementów żelbetowych razem z częścią fundamentową.

Napięcie znamionowe U_n	24 kV
Częstotliwość znamionowa / Liczba faz	50 Hz / 3
Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej	
- do ziemi i między biegunami	50 kV
- bezpiecznej przerwy izolacyjnej	60 kV
Napięcie probiercze udarowe	
- do ziemi i między biegunami	125 kV
- bezpiecznej przerwy izolacyjnej	145 kV
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych I_n	630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I_{cw}	20 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany I_{pk}	50 kA
Odporność na działanie łuku wewnętrznego	20 kA (1s)
Prąd znamionowy wyłączalny	630 A
Stopień ochrony IP	IP4X (IP54 – opcja)
Odporność na uderzenia mechaniczne	IK10

Tabela 1 Dane znamionowe złącza kablowego ZK-SN

Projektuje się zabudowę kompaktowej rozdzielnicy średniego napięcia w izolacji suchego powietrza, przeznaczonej do pracy w sieci SN 20 kV prądzie znamionowym 630 A oraz znamionowym krótkotrwałym prądzie wytrzymywanym 20 kA/1 s. Rozdzielnicę przewiduje się w wykonaniu bez SF₆, z wykorzystaniem suchego powietrza jako medium izolacyjnego.

Projektowane złącze kablowe ZK-SN wyposażone w rozdzielnicę SN 20 kV w izolacji z suchego powietrza w konfiguracji pól LLLLLL (sześć pól liniowych):

- pole nr 1 rozłącznikowe-liniowe (L) – K-607, 3 x XRUHAKXS 1 x 240/25 mm² kier. pole nr 3 stacji 20/0,4 kV,
- pole nr 1 rozłącznikowe-liniowe (L) – K-607, 3 x XRUHAKXS 1 x 240/25 mm² kier. pole nr 4

stacji 20/0,4 kV,

- pola nr 3-6 rozłącznikowe-liniowe (L) – rezerwa wyposażona .

Każde pole rozdzielniczy należy wyposażyć w elementy kontroli obecności napięcia VDIS, pojemnościowe dzielniki napięcia. Łączniki należy wykonać jako ręczne, z możliwością późniejszej zabudowy napędów silnikowych i realizacji zdalnego sterowania. W każdym polu należy również przewidzieć zestyki pomocnicze umożliwiające odwzorowanie stanu łączników w systemie SCADA.

Złącze należy wyposażyć w kompletną instalację uziemiającą i wyrównania potencjałów, przystosowaną do przyłączenia zewnętrznego uziemienia, a także w przepusty kablowe przeznaczone dla kabli SN, kabli nN oraz kabli światłowodowych. Przepusty należy wykonać od tylnej strony złącza.

Wewnątrz złącza należy zabudować szafę przyłączeniową nN 0,4 kV wraz z przełącznicą światłowodową oraz szafę obwodów pomocniczych i współpracy z telemechaniką. Zasilanie obwodów wtórnych oraz potrzeb własnych złącza należy doprowadzić z rozdzielniczy nN 0,4 kV istniejącej stacji ESV-0626.

Dla potrzeb transmisji danych projektuje się połączenie światłowodowe Z-XOTKtsdDb 24J, prowadzone w rurze RHDPEp 40/3,7, zakończone w istniejącej szafie telemechaniki oraz w projektowanym złączu ZK-SN. Dla kabla światłowodowego oraz kabla zasilającego nN należy pozostawić przy złączu zapas o długości 20 m i przewidzieć stelaż umożliwiający jego uporządkowane ułożenie.

Złącze należy ponadto wyposażyć w oświetlenie wewnętrzne załączane automatycznie po otwarciu drzwi, sygnalizację otwarcia drzwi, wentylację grawitacyjną, podłogę techniczną oraz czujnik ciśnienia izolacji powietrznej ze stykiem umożliwiającym przekazanie sygnału do systemu SCADA. Kolorystykę obudowy przyjąć jako RAL 7035.

Zgodność z normą PN-EN 62271-103 „Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie”.
Zgodność z normą PN-EN 62271-102 „Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”.
Pole L jako pojedynczy moduł z opcją rozbudowy lub możliwość łączenia z innymi konfiguracjami w ramach wspólnego zbiornika w układach do czterech pól.
Zespół trójpołożeniowego rozłączniko-uziemnika, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz odseparowanych stykach stałych uziemnika i rozłącznika.
Rozłącznik wyposażony w układ komór próżniowych przerywania prądu podczas wykonywania czynności rozłączenia.
Manualny napęd zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej.
Synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych.
Izolatory przepustowe typu C z gwintem M16, wyposażone w pojemnościowe dzielniki napięcia przeznaczone do współpracy ze wskaźnikami napięcia w systemie LRM oraz z blokadami elektromagnetycznymi.
Sygnalizator obecności napięcia na kablu w systemie LRM.

Manometr – wskaźnik ciśnienia gazu z dwustrefową podziałką, wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu (suche powietrze) – 250 kPa (0,25 MPa) przy temperaturze 20°C (jeden na jeden zbiornik).
System blokad mechanicznych pomiędzy aparatami oraz maskownicami przedziału kablowego, zapobiegający błędnym czynnościom łączeniowym – zdjęcie maskownicy możliwe tylko po zamknięciu uziemnika.
Zawór bezpieczeństwa (jeden na każdy zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierujący gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi;
Uchwyty kablowe.
Szafa obwodów pomocniczych.
Czujnik ciśnienia (gęstościomierz) ze stykami pomocniczymi – do współpracy z napędem silnikowym i telemechaniką.
Styki pomocnicze umożliwiające odwzorowanie stanów aparatów w układach telemechaniki.

Tabela 2 Wyposażenie standardowe rozdzielnic

Napęd silnikowy 24 V DC (inne napięcie zasilania na zapytanie), możliwość doposażenia na obiekcie.
Sensory napięciowe – przekładniki małej mocy.
Przekładniki prądowe, sensory prądowe, cewki Rogowskiego.
Przekładniki ziemnozwarciowe.
Sygnalizatory przepływu prądu zwarcia.
Sygnalizacja „ZAŁĄCZONY”, „WYŁĄCZONY” w postaci lampek sygnalizacyjnych.
Ogrzewacze antykondensacyjne.
Możliwość rozbudowy z prawej i lewej strony.
Blokada kluczykowa gniazda rozłącznika lub uziemnika.
Blokada elektromagnetyczna gniazda uziemnika.

Tabela 3 Wyposażenie opcjonalne rozdzielnic

Projektowane złącze należy wyposażyć ponadto w:

- zestyki pomocnicze: 2 x czynne oraz 2 x bierne w każdym polu (odwzorowanie stanu łączników w SCADA),
- wentylację grawitacyjną zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej wewnątrz złącza,
- podłogę techniczną (zabezpieczyć wszystkie otwory w podłodze i przegrodach/ścianach),
- szafę przyłączeniową nN 0,4 kV wraz z przełącznicą światłowodową,
- oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie za pomocą krańcówki przy drzwiach,
- drzwi: otwierane na zewnątrz z blokadą przed samozamknięciem, zamykane na patentowy zamek energetyczny, wyposażone w czujnik krańcowy otwarcia drzwi ze stykiem przełączalnym do wyprowadzenia sygnału SCADA,
- czujnik ciśnienia izolacji powietrznej z optycznym wskaźnikiem ciśnienia oraz ze stykiem przełączalnym do wyprowadzenia sygnału SCADA,
- łączniki ręczne przystosowane do zabudowy napędów silnikowych ze zdalnym sterowaniem (rezerwa miejsca),
- pojemnościowe dzielniki napięcia w każdym polu na napięcie znamionowe w każdym polu, wytrzymujące napięcie probiercze kabla,

- optyczny wskaźnik obecności napięcia z gniazdami testowymi w każdym polu na kablu każdej fazy,
 - kompletną instalację uziemiającą i wyrównania potencjału przystosowaną do przyłączenia zewnętrznego uziemienia w formie bednarki cynkowanej ogniowo,
 - przepusty kablowe (od tyłu złącza): 6 x dla kabli SN od 3 x 120 mm² do 3 x 240 mm², 2 x dla kabli nN od 4 x 35 mm² do 4 x 120 mm² oraz 2 x dla światłowodu OTK 24J,
 - wieszaki do zawieszenia kluczy napędów rozdzielnic SN,
 - kieszenie do umieszczenia dokumentacji złącza,
 - tablicę z numerem stacji oraz telefonem do dyspozytora - uzgodnić z ESV na etapie montażu,
 - tablice ostrzegawcze "Nie dotykać urządzeń elektrycznych" po zewnętrznej stronie wszystkich drzwi złącza.
- na drzwiach elewacji złącza SN nanieść sposób trwały, czarne znaki na białym tle numer eksploatacyjny złączy „ESV-0665”;

Pozycja nr 2.

1.2. Złącze kablowe LLLL o numerze ESV-0065 – Załącznik nr 2

Projektuje się budowę złącza kablowego w obudowie betonowej ZK-SN wykonany z wielkowymiarowych elementów żelbetowych razem z częścią fundamentową:

- dostęp do rozdzielnic z zewnątrz złącza,
- obudowa ZKSN wyposażona w kompletną instalację uziemienia,
- złącze powinno być przystosowane do podpięcia kabli o przekroju do 240 mm²,
- złącze kablowe wyposażać w 4 przepusty kablowe (z przodu złącza) przystosowane do wybicia (np. firm: Enco, QSystems, Bezpol) dla kabli o przekroju żyły 240mm², oraz 1 przepust do wybicia dla rury opto fi40
- bryłę główną złącza kablowego SN należy pokryć tynkiem akrylowym koloru RAL 7035,
- drzwi i żaluzje oraz dach betonowy wykonać w kolorze RAL 7037,
- na drzwiach elewacji złącza SN nanieść sposób trwały, czarne znaki na białym tle numer eksploatacyjny złączy „ESV-0065”;
- każdy łącznik wyposażony w 2 styki pomocnicze czynne i 2 styki pomocnicze bierne.

Dane znamionowe rozdzielnic SN:

Napięcie znamionowe	24 kV
Częstotliwość znamionowa / liczba faz	50/60 Hz / 3
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych In	630 A
Prąd znamionowy ciągły pól liniowych	630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany	16 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany	40 kA
Odporność na działanie łuku elektrycznego	16 kA (1s)

Tabela 4 Dane znamionowe złącza kablowego ZK-SN

1.3. Złącze kablowe LLL o numerze ESV-0153 – Załącznik nr 3

Projektuje się budowę złącza kablowego w obudowie betonowej ZK-SN wykonany z wielkowymiarowych elementów żelbetowych razem z częścią fundamentową:

- dostęp do rozdzielnic z zewnątrz złącza,

- obudowa ZKSN wyposażona w kompletną instalację uziemienia,
- złącze powinno być przystosowane do podpięcia kabli o przekroju do 240 mm²,
- złącze kablowe wyposażać w 3 przepusty kablowe (z przodu złącza) przystosowane do wybicia (np. firm: Enco, QSystems, Bezpól) dla kabli o przekroju żyły 240mm², oraz 1 przepust do wybicia dla rury opto fi40
- bryłę główną złącza kablowego SN należy pokryć tynkiem akrylowym koloru RAL 7035,
- drzwi i żaluzje oraz dach betonowy wykonać w kolorze RAL 7037,
- na drzwiach elewacji złącza SN nanieść sposób trwały, czarne znaki na białym tle numer eksploatacyjny złącza „ESV-0153”;
- każdy łącznik wyposażony w 2 styki pomocnicze czynne i 2 styki pomocnicze bierne.

Napięcie znamionowe U _n	24 kV
Częstotliwość znamionowa / Liczba faz	50/60 Hz / 3
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych I _n	630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I _{cw}	16 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany I _{pk}	40 kA
Odporność na działanie łuku wewnętrznego	16 kA (1s)
Prąd znamionowy wyłączalny	630 A

Tabela 5 Dane znamionowe złącza kablowego ZK-SN

UWAGA:

1. Do przetargu dopuszcza się rozdzielnice, złącza SN produkcji:
ABB, ZPUE, Siemens, Schneider Electric, Elektrometal Energetyka, Emitec, Hoke
2. W dokumentacji należy podać typy osprzętu kablowego dopuszczanych przez producenta do zastosowania.
3. Niniejsza specyfikacja jest elementem procedury przetargu.

2. MIEJSCE DOSTAWY I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Miejsce dostawy:

1. Gliwice, ul. Pszczyńska.
2. Siechnice, ul. Polna
3. Siechnice ul. Polna

Proszę o podanie najbliższych możliwych terminów dostawy wraz z rozładunkiem.

3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- a) Oferenci mogą składać oferty wyłącznie na całość zamówienia.
- b) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- c) Językiem postępowania ofertowego jest język polski.
- d) Ofertę należy przesłać w formie **podpisanego skanu** na adresy e-mail:
marcin.bronowicki@esv.pl oraz aleksander.szczyglo@esv.pl do dnia **14.10.2026r. godz.13:00**
- e) Ofertę i załączone dokumenty należy dostarczyć w formie skanu, podpisane przez reprezentację Oferenta. Wszystkie strony dokumentów oferty powinny być ponumerowane, a miejsca, gdzie zostały dokonane dodatkowe wpisy lub poprawki, winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
- f) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przedłożonego dokumentu - wyciągu z właściwego rejestru.

- g) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu się z postępowania powinno nastąpić w formie pisemnej według takich samych wymagań jak przy składaniu oferty z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- h) Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian po upływie terminu składania ofert.
- i) Oferta musi obejmować całość zamówienia i być sporządzona w oparciu o SIWZ.
- j) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Oferent.

4. WYMAGANE DOKUMENTY

4.1. Oferta winna zawierać:

- a) określenie ilości przedmiotu dostawy,
- b) dane producenta (nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, adres miejsca produkcji),
- c) ryczałtową cenę netto i brutto za realizację poszczególnych etapów oraz całości zamówienia.
- d) określenie terminu płatności nie krótszego niż 60 dni.
- e) określenie czasu trwania gwarancji nie krótszego niż 24 miesiące.
- f) określenie terminu dostawy.
- g) określenie ilości dni potrzebnych na usunięcie wady przedmiotu dostawy, od dnia przyjęcia Reklamacji złożonej przez Zamawiającego – nie dłuższej niż 14 dni.
- h) oświadczenie o zapoznaniu się z wzorem umowy i jej akceptacji bez uwag.
- i) oświadczenie, że w stosunku do firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ani też nie ogłoszono upadłości firmy.
- j) oświadczenie, że oferowane w oferowanych urządzeniach zostaną zabudowane aparaty spełniające warunki palności w klasie V-0 wg PN-EN 60695-11-10:2014-02 i posiadają stosowne atesty.
- k) oświadczenie Oferenta, iż w przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty, Oferent podpisze Umowę Dostawy wg wzoru, który stanowi załącznik do SIWZ, w terminie do 7 dni od jej doręczenia przez Zamawiającego.
- l) oferta winna być podpisana przez osoby reprezentujące Oferenta zgodnie z wpisem do KRS, lub wpisem do ewidencji gospodarczej.

UWAGA:

Oferent, który zostanie wybrany jako dostawca urządzeń zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, do przesłania następujących dokumentów:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- b) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty.
- c) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w płatnościach wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty.
- d) informację potwierdzającą wymaganą sytuację finansową oferenta (bilans oraz rachunek zysków i strat za ubiegły rok, a w przypadku oferentów nie zobowiązanych do sporządzenia bilansu - informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem).
- e) w przypadku spółki cywilnej do oferty należy dołączyć (umowę) określającą sposób reprezentacji oferenta przy wykonywaniu zamówienia.
- f) do oferty składanej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której proponowana cena za całość realizacji zamówienia przewyższa dwukrotną wartość kapitału

- zakładowego, Oferent zobowiązany jest ponadto dołączyć uchwałę zgromadzenia wspólników lub umowę spółki (wypis z odpowiednimi postanowieniami umowy) zawierające stosowne uprawnienia do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań do tej wysokości (art. 230 KSH),
- g) dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych przez oferenta za zgodność z oryginałem.

Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy uczestniczyli w przetargach organizowanych przez ESV S.A. i złożyli kompletną ofertę pod względem powyższych wymogów opisanych w p. a)-g), zwolnieni są z obowiązku ich przedkładania w niniejszym postępowaniu przetargowym.

5. WYJAŚNIENIA

- 5.1. Oferent może się zwrócić do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienia dotyczące SIWZ pod warunkiem, że pytanie nie wpłynie później niż na 2 dni przed terminem otwarcia ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim uczestnikom postępowania bez podania źródła zapytania.
- 5.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie doręczona wszystkim Oferentom.
- 5.3. Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi będzie następować w dni robocze w godzinach 9.00 –14.00.

Wyjaśnień udziela:

Marcin Bronowicki tel. 506 218 951

marcin.bronowicki@esv.pl

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w formie podpisanego skanu na adresy e-mail marcin.bronowicki@esv.pl; aleksander.szczyglo@esv.pl do dnia: **14.10.2026 r. godz. 13⁰⁰**.

O uznaniu Oferty za ofertę dostarczoną w terminie decyduje data i godzina jej wpłynięcia do Zamawiającego.

7. WAŻNOŚĆ OFERTY

Termin związania ofertą wynosi minimum 30 dni.

8. OTWARCIE OFERT

- 8.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia **14.10.2026r., o godz. 13³⁰ w siedzibie Zamawiającego w Siechnicach ul. Ciepłownicza 1A.**
- 8.2. Otwarcie ofert nie jest jawne. Oferent nie ma prawa uczestnictwa przy otwarciu ofert.

9. CENY OFERTOWE, WALUTA OFERTY

- 9.1. Cena oferty winna być podana jako cena brutto obejmująca całość kosztów ponoszonych przez Oferenta wraz z podatkiem od towarów i usług VAT. Cena obejmuje należność wraz ze wszystkimi opłatami. Cenę przedmiotu zamówienia należy przedstawić w **złotych polskich**, cyfrowo i słownie, jako cenę brutto z wyodrębnionym podatkiem VAT dla całości zamówienia.

UWAGA:

W zakresie dostaw, ceną ryczałtową oferty należy objąć dostawę towaru do miejsca dostawy wymienionego w pkt 2 (opakowanie, załadunek, transport do miejsca dostawy, rozładunek), ubezpieczenia (w tym transportowe), wszelkie koszty personelu Oferenta, cło, podatek importowy, podatek VAT, oraz ew. inne opłaty.

9.2. Ceny, ryczałty jednostkowe wymienione przez Oferenta nie podlegają korekcie w trakcie realizacji Umowy.

10. ODRZUCENIE OFERT

10.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- nie zostanie podpisana własnoręcznie przez osoby składające oświadczenie woli,
- będzie zawierać wady oświadczenia woli.

10.2. Oferty odrzucone nie będą poddane dalszej ocenie.

11. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:

1. Kryterium ceny.
2. Kryterium terminu dostawy.
3. Kryterium terminu płatności.
4. Kryterium terminu gwarancji.
5. Kryterium techniczne.

12. BADANIE, WYJAŚNIANIE I OCENA OFERT

12.1. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

12.2. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste błędy i pomyłki. O wniesionych poprawkach zamawiający powiadomi oferenta.

W przypadku, gdy błąd dotyczyć będzie obliczenia ceny oferty, taka oferta zostanie odrzucona.

13. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

13.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Oferenta przedstawiane Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia powinny zostać przekazane Zamawiającemu w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (w odrębnym załączniku) wraz z wyraźnym wskazaniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawniane innym uczestnikom postępowania.

13.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których Oferent nie podjął działań, o których mowa w ust. 1 powyżej, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji, niezależnie od podjęcia przez Oferenta działań, o których mowa w ust. 1 powyżej.

13.3. Wyniki postępowania są niejawne – stanowią tajemnicę wewnętrzną przedsiębiorstwa energetycznego.

14. WYŁONENIE DOSTAWCY

14.1. Zamawiający przeprowadzi procedurę wyłonienia dostawcy w dwóch etapach.

14.2. W pierwszym etapie wyłonionych zostanie dwóch oferentów, którzy złożą najkorzystniejsze oferty.

14.3. W drugim etapie przeprowadzone zostaną negocjacje z obydwojema oferentami celem ustalenia ceny ostatecznej.

14.4. Cena w drugim etapie postępowania przetargowego nie może być mniej korzystna od ceny ofertowej.

15. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU

Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o wynikach postępowania, terminie i miejscu podpisania umowy.

16. PODPISANIE UMOWY

W ciągu 7 dni od dnia dostarczenia Umowy przez Zamawiającego, Oferent zobowiązany jest do podpisania i odesłania do siedziby ESV Umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zgodnej ze wzorem załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

17. PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM PRZETARGU.

Przewiduje się, że wykonanie czynności przetargowych będzie przebiegało zgodnie z Harmonogramem przedstawionym poniżej.

Data	Czynność
02.10.2026r.	Udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
14.10.2026r. godz. 13 ⁰⁰	Termin złożenia Oferty
14.10.2026r. godz. 13 ³⁰	Otwarcie Oferty
15.10.2026r.	Negocjacje
22.10.2026r.	Podpisanie Umowy (termin przewidywany)

18. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyn.

Załączniki do SIWZ:

- Załącznik nr 1 – Schemat złącza ZKSN ESV-0665,
- Załącznik nr 2 – Schemat złącza ZKSN ESV-0065,
- Załącznik nr 3 – Schemat złącza ZKSN ESV-0153
- Załącznik nr 4 – Wzór umowy dostawy,