

WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami) **Operator Systemu Dystrybucyjnego** elektroenergetycznego podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej następujące wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

1. **SAIDI** Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
2. **SAIFI** Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
3. **MAIFI** Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ze zmianami z dnia 21 sierpnia 2008r., Rozdział 10 § 40:

1. Ustala się następujące rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:
 - 1) planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;
 - 2) nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.
2. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zależności od czasu ich trwania, dzieli się na przerwy:
 - 1) krótkie, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty;
 - 2) długie, trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin;
 - 3) bardzo długie, trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny;
 - 4) katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny.

Wskaźniki jakościowe spółek Grupy Kapitałowej ESV pełniących funkcję OSD

ESV Wisłosan sp. z o.o.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem dla obszaru działania ESV Wisłosan sp. z o.o. za 2020 rok:

	Dla przerw planowanych	Dla przerw nieplanowanych
SAIDI	20,11	32,28
SAFI	0,08	1,39
MAIFI	0,00	

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 89.

Przerwy katastrofalne w roku 2020 nie wystąpiły.

ESV Metalchem

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem dla obszaru działania ESV Metalchem za 2020 rok:

	Dla przerw planowanych	Dla przerw nieplanowanych
SAIDI	0,30	5,56
SAFI	0,01	0,23
MAIFI	0,00	

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 89.

Przerwy katastrofalne w roku 2020 nie wystąpiły.

ESV2 sp. z o.o.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem dla obszaru działania ESV2 sp. z o.o. za 2020 rok:

	Dla przerw planowanych	Dla przerw nieplanowanych
SAIDI	417,86	36,21
SAFI	0,93	0,93
MAIFI	0,00	

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 28.

Przerwy katastrofalne w roku 2020 nie wystąpiły.

ESV3 sp. z o.o.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem dla obszaru działania ESV3 sp. z o.o. za 2020 rok:

	Dla przerw planowanych	Dla przerw nieplanowanych
SAIDI	11,07	143,35
SAFI	0,08	2,88
MAIFI	0,04	

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 2881.

Przerwy katastrofalne w roku 2020 nie wystąpiły.

ESV4 sp. z o.o.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem dla obszaru działania ESV4 sp. z o.o. za 2020 rok:

	Dla przerw planowanych	Dla przerw nieplanowanych
SAIDI	26,13	6,29
SAFI	0,13	0,13
MAIFI	0,07	

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 1188.

Przerwy katastrofalne w roku 2020 nie wystąpiły.

ESV5 sp. z o.o.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem dla obszaru działania ESV5 sp. z o.o. za 2020 rok:

	Dla przerw planowanych	Dla przerw nieplanowanych
SAIDI	76,73	30,33
SAFI	0,42	0,64
MAIFI	0,28	

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 84.
Przerwy katastrofalne w roku 2020 nie wystąpiły.

ESV6 sp. z o.o.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem dla obszaru działania ESV6 sp. z o.o. za 2020 rok:

	Dla przerw planowanych	Dla przerw nieplanowanych
SAIDI	0,00	41,25
SAFI	0,00	0,99
MAIFI	1,09	

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 63.
Przerwy katastrofalne w roku 2020 nie wystąpiły.

ESV7 sp. z o.o.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem dla obszaru działania ESV7 sp. z o.o. za 2020 rok:

	Dla przerw planowanych	Dla przerw nieplanowanych
SAIDI	0,00	154,24
SAFI	0,00	0,41
MAIFI	0,41	

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 41.
Przerwy katastrofalne w roku 2020 nie wystąpiły.

ESV8 sp. z o.o.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem dla obszaru działania ESV8 sp. z o.o. za 2020 rok:

	Dla przerw planowanych	Dla przerw nieplanowanych
SAIDI	84,12	193,51
SAFI	0,48	2,03
MAIFI	0,66	

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 33.
Przerwy katastrofalne w roku 2020 nie wystąpiły.

ESV9 sp. z o.o.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem dla obszaru działania ESV9 sp. z o.o. za 2020 rok:

	Dla przerw planowanych	Dla przerw nieplanowanych
SAIDI	1,51	0,00
SAFI	0,03	0,00
MAIFI	0,00	

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 70.
Przerwy katastrofalne w roku 2020 nie wystąpiły.